



Dimensionnement :

- Guide de ventilation du Mazon
- Charges Permanentes : $G = 1000 \text{ daN/m}^2$
- Charges d'exploitation : $Q = 500 \text{ daN/m}^2$ au caisson pompier

Sous de l'irradiation du CRN

- Charges permanentes : $G = 250 \text{ daN/m}^2$ + symboles selon niveau fil de l'escalier
- Charges d'exploitation : $Q = 500 \text{ daN/m}^2$

Charges alternatives : $Q = 500 \text{ daN/m}^2$

Colletages CRN : aucune charge roulante autorisée

Les plaques béton ALU/CEM peuvent supporter le passage d'un camion BC

Les plaques béton ALU/CEM peuvent supporter les charges de manutention

Ordonnancement Pilotage et Coordination Urbain

[illegible]