

**ANNEXE 1 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES**

Débit journalier moyen : 1,5 m<sup>3</sup>/jour

Concentrations et flux maxima autorisés (mesurés selon les normes en vigueur) :

	Concentration maximale	Unité concentration	Flux	Unité flux
Demande chimique en oxygène (DCO)	2000	mg/L	3	Kg/jour
Demande biochimique en oxygène 5 jours (DBO5)	800	mg/L	1,2	Kg/jour
Matières en suspension (MES)	600	mg/L	0,9	Kg/jour
Azote Kjeldal (NTK)	150	mg/L	0,225	Kg/jour
Phosphore total (Pt)	20	mg/L	0,03	Kg/jour
pH	Entre 5,5 et 8,5			
Hydrocarbure Totaux (HCT)	10	mg/L	0,015	Kg/jour
Substances extractibles à l'hexane (SEH)	150	mg/L	0,225	Kg/jour
Détergents anioniques	10	mg/L	0,015	Kg/jour
Indice phénol	0,3	mg/L	0,00045	Kg/jour
Arsenic et composés (As)	0,1	mg/L	0,00015	Kg/jour
Cadmium (Cd)	0,2	mg/L	0,0003	Kg/jour
Chrome et composés (Cr)	0,5	mg/L	0,00075	Kg/jour
Chrome hexavalent	0,1	mg/L	0,00015	Kg/jour
Mercure (Hg)	0,05	mg/L	0,000075	Kg/jour
Nickel et composés (Ni)	0,5	mg/L	0,00075	Kg/jour
Plomb et composés (Pb)	0,5	mg/L	0,00075	Kg/jour
Zinc et composés (Zn)	2	mg/L	0,003	Kg/jour
Cuivre et composés (Cu)	0,5	mg/L	0,00075	Kg/jour
Manganèse et composés (Mn)	1	mg/L	0,0015	Kg/jour
Fer, Aluminium et composés (Fe, Al)	5	mg/L	0,0075	Kg/jour
Argent	0,5	mg/L	0,00075	Kg/jour
Cyanures	0,1	mg/L	0,00015	Kg/jour
Composés organiques halogénés (AOX)	1	mg/L	0,0015	Kg/jour
Substances PCB	0,005	µg/L	0,0000075	g/jour
HAP	0,05	mg/L	0,000075	Kg/jour
Etain et composés (Sn)	2	mg/L	0,003	Kg/jour
Chlorures	500	mg/L	0,75	Kg/jour
Sulfates	500	mg/L	0,75	Kg/jour

<b>Sulfures</b>	1	mg/L	0,0015	Kg/jour
<b>COHV</b>	5	mg/L	0,0075	Kg/jour
<b>Fluor et composés (F)</b>	15	mg/L	0,0225	Kg/jour
<b>Fluorures</b>	15	mg/L	0,0225	Kg/jour
<b>Pesticides</b>	10	µg/L	0,015	g/jour
<b>Nonylphénols</b>	0,3	µg/L	0,00045	g/jour
<b>Radioélément Technétium 99</b>	1000	bq/L		
<b>Radioélément Iode 131</b>	100	bq/L		
<b>Radioélément Iode 125</b>	10	bq/L		
<b>Autres radioéléments Thalium 201, Indium 111, Galium 67, Fluor 18...</b>	10	bq/L		

Rapport biodégradabilité (DCO/DBO5) : 2,5

La dilution de l'effluent est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs du tableau.

L'effluent sera rejeté à une température inférieure ou égale à 30°C.

**Il existe des arrêtés sectoriels spécifiques pour certaines activités dont la réglementation est plus restrictive que les valeurs définies dans le Règlement de Service. Dans ces cas, le service appliquera les valeurs limites admissibles de la réglementation spécifique.**

**ANNEXE 2 : PLAN DU RESEAU PUBLIC D'EAUX USEES AVEC LOCALISATION DU POINT DE REJET AUTORISE**

